

Обрушение фрагмента кирпичной облицовки многоквартирного дома

[#ВСЕ_ПОД_КОНТРОЛЕМ_ИСИ](#)

06.04.17 в жилом ранее заселенном многоквартирном доме на пр. Солидарности, д. 21 произошло обрушение фрагмента кирпичной облицовки наружной стены. Площадь обрушения составила 12 м². На 13 этаже здания пытались дополнительно утеплить наружную стену, закачивая монтажную пену в воздушную полость между внутренней монолитной стеной и облицовочным слоем. При расширении пена выдавила облицовочный слой, который рухнул на газон и проезжую часть. В результате падения был поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Сотрудники Инженерно-строительного института Политеха (Горшков А.С., Ольшевский В.Я.) зафиксировали последствия обрушения. Дополнительно были выявлены незначительные повреждения облицовочного каменного слоя на других участках стен. В частности, были зафиксированы трещины, выбоины, на отдельных участках выявлено повреждение кирпичной кладки под монолитной плитой перекрытия.

[#ВСЕ_ПОД_КОНТРОЛЕМ_ИСИ\)\)\)](#)